

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Грозный ул.Садаева (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному
муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:
ond_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 70/1/55

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 3 «ТЕРЕМОК» С.П. ЗНАМЕНСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА») Заведующая Магамадова Малика Хаважовна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Даудов З.Р.

Отдел надзорной деятельности и № 70
профилактической работы по
Надтеречному муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 01 » октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 04 » октября 2021 г. по ч мин. « 04 » октября 2021 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Чеченской Республике старший лейтенант внутренней службы Гишларкаев Ахмед Адланович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 3 «ТЕРЕМОК» С.П.ЗНАМЕНСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА») ЧР, Надтеречный район, с.Знаменское, ул. Дальняя № 14 А.
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» с.п.Знаменское
Магамадова М.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации организовать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей.	ППР РФ 1479 п.9	21.02.2022г.	
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	ППР РФ 1479 п.11	21.02.2022г.	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	ППР РФ 1479 п.30	21.02.2022г.	
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации запретить размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.	(ППР РФ 1479 п.35 «с»).	21.02.2022г.	
5	На объекте защиты руководителю организации организовать переаттестацию пожар-	ППР РФ 1479 п.50	21.02.2022г.	

	ных рукавов (не реже 1 раза в год).			
6	На объекте защиты руководителю организации обеспечить на дверях помещений котельной обозначение их категорий по взрывоопасной и пожарной опасности. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	ППР РФ 1479 п.12	21.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2022 г.
(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской Республике
Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» октября 2021г.

М.Л.Г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 3
«Теремок» с.п. Знаменское
Магамадова Малика Хаважовна

(должность, фамилия, инициалы)

«08» октября 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712) 33-24-25;